



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: PV-2021-114900696-APN-DSP#ENRE (EX-2021-56187216- -APN-SD#ENRE)

Visto la Providencia de referencia, se procedió a dar curso a la misma, analizando la información obrante a la fecha en el expediente en cuestión, de forma de verificar el cumplimiento de la Normativa de Seguridad Pública concerniente al DSP, respecto de una Solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte Existente, presentada por Parque Eólico Loma Blanca VI S.A. y remitida por Transener S.A., para vincular al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) la provisión e instalación de un segundo banco de transformación 500/132 kV – 600 MVA en la Estación Transformadora (ET) Puerto Madryn, bajo jurisdicción de Transener.

La presente solicitud de ampliación en la ET Puerto Madryn, según informa la empresa transportista, consiste en la prolongación de la barra de 500 kV para permitir la construcción de una nueva calle a la cual acometerá un nuevo banco de transformación 500/132 kV 600 MVA, conformado por tres transformadores monofásicos de 500/132 kV - 200 MVA más una fase de reserva. Dicho banco de transformación, será de características similares al existente a los efectos de utilizar la fase de reserva instalada mediante una operación manual. En cuanto a la playa de 132 kV, se realizará la construcción de un nuevo campo para permitir la acometida del nuevo banco de transformación.

Asimismo, la Ampliación prevé la realización de todas las tareas de ampliación y adecuación sobre los sistemas de comando, protecciones, control y telecontrol, SSAA, comunicaciones, etc., además de mantener el mismo criterio de diseño y disposición que las instalaciones existentes, conforme las Especificaciones Técnicas de la Transportista y la Guía de Diseño aprobadas por el ENRE.

Se concluye, desde el punto de vista de la seguridad pública, que el DSP no tiene observaciones para la continuidad de la tramitación de la presente solicitud, toda vez que las obras e instalaciones involucradas en la misma, provisión e instalación de un segundo banco de transformación 500/132 kV – 600 MVA en la ET Puerto Madryn, bajo jurisdicción de Transener S.A., acaten la normativa vigente, es decir, en tanto y cuanto, cumplan con las siguientes resoluciones, a saber:

- Resolución ENRE N° 163/2013 (Estaciones Transformadoras),

- Resolución ENRE N° 400/2011 (Señalización de instalaciones eléctricas),
- Resolución ENRE N° 620/2017 (Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas), y
- Resolución ENRE N° 382/2015 (Restricciones dentro de la franja de seguridad derivadas de Servidumbre Administrativa de Electroducto).

Atte,