



Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

COMUNICADO DE PRENSA

5 de octubre de 1999

EVENTO OPERATIVO EN UNA CENTRAL NUCLEAR EN LA REPÚBLICA DE COREA

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), envió a la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina la siguiente información:

A las 19 horas (hora de Corea) del lunes 4 de octubre, durante operaciones de rutina en una parada programada para mantenimiento en la unidad tres de la central nuclear de Wolsong se produjo un derrame interno de agua pesada. Dicho derrame ocurrió cuando se estaba desmontando una de las bombas del circuito del moderador, derramándose unos 40 a 50 litros de agua pesada.

El líquido derramado fue inmediatamente recuperado, sin consecuencias radiológicas ni siquiera para el personal que estaba dentro del edificio del reactor (22 trabajadores).

La OIEA no espera ninguna otra acción en conexión con este evento.