

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006

La AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, informa que la Central Nuclear Embalse (CNE), perteneciente a la empresa NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A, fue llevada a la condición de parada segura a las 00:52 horas del día de la fecha.

La CNE ha salido de servicio siguiendo los procedimientos de operación vigentes y permanece en esa condición. Cabe destacar que **en ningún momento se vio afectada la seguridad radiológica del personal de la planta, de la población, ni del medio ambiente.**

La salida de servicio se debió al incremento de la temperatura en uno de los sellos de una de las bombas de impulsión de refrigerante del sistema primario de transporte de calor. Situación contemplada en el Manual de Operaciones de dicha CNE, el cual incluye las acciones de control y correctivas correspondientes.

Se informa además, que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR a través del accionar de sus inspectores residentes ha fiscalizado en forma continua la evolución de la situación existente en la CNE y continuará controlando las distintas actividades previstas durante las tareas de reparación.