



**Circular Modificatoria con Consulta N° 1**

Destinatario:	POTENCIALES OFERENTES
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Compras- Gerencia de Abastecimiento
Fecha:	Buenos Aires, 18 de Enero de 2018

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

<b>Tipo:</b> Licitación Pública Nacional	<b>N°</b> 16	<b>Ejercicio:</b> 2017
<b>Clase:</b> De Etapa Unica		

**Rubro comercial:** TRANSPORTE Y LOGISTICA

**Objeto de la contratación:** Construcción de Puente Aliviador Río Gastona (Km 1193,400) y Trabajos en los Puentes sobre Río Lules (Km 1252,939), Río Seco (Km 1207,292) y Canal Frías (Km 1066,799) – Línea CC – FCGB – Provincias de Tucumán y Santiago del Estero

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 2°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int. 8213	26 de Enero de 2018 a las 11:30 hs

**DESCRIPCIÓN**

Atento a las facultades previstas en el Art 7° de la Sección 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Consultas y Aclaraciones del Pliego”, se comunica la siguiente Circular Modificatoria con Consulta N° 1, de conformidad al siguiente detalle:

**Consultas realizadas** por un potencial oferente.

**Consultas Generales**

**Consulta N°1:** Un potencial oferente solicitó una prórroga para la presentación de la oferta.

**Respuesta N°1:** BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. otorga una extensión en el plazo de presentación de las ofertas de 4 días corridos. Por lo que se recibirán ofertas hasta el 26 de Enero de 2018 a las 11.00hs y el Acto de apertura será el 26 de Enero de 2018 a las 11.30hs. Además se comunica a los oferentes, que el período de Consultas se da por concluido.

**Consulta N°2:** Solicito envío del plano del encarrilador Tipo 42.18 y plano 42277 (37 kg.) si no son iguales.

**Respuesta N°2:** Se deberá prever el proyecto, fabricación y colocación de los correspondientes juegos de encarriladores para el riel tipo 42,18 kg/m, cuyas características serán similares a las establecidas para los encarriladores correspondientes al riel de 37 kg/m, cuyo plano se adjunta a la presente Circular como “Anexo”.

**Consulta N°3:** ¿El servicio del Técnico en Seguridad e Higiene debe considerarse permanente en obra?

**Respuesta N°3:** Sí, debe considerarse permanente en obra.

  
Página 1



**Consultas por Renglón**

**Renglón 1 Puente Aliviador sobre Río Gastona**

**Consulta A:** ¿Se puede cotizar una variante con estructura metálica en vez de Hormigón Armado?

**Respuesta A:** BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., ratifica lo dispuesto en el Art 5 de las Secciones 1 y 2 del PCP correspondiente a la LPN 16/2017, por lo que no se pueden cotizar ofertas alternativas.

**Renglón 2 Puente sobre rio Lules**

**Consulta A:** ¿Se puede cotizar una variante reemplazando el tramo que se encuentra en la Estación Fernández (que el mismo presenta deterioro) por la reparación in situ del tramo montado?

**Respuesta A:** BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., ratifica lo dispuesto en el Art 5 de las Secciones 1 y 2 del PCP correspondiente a la LPN 16/2017, por lo que no se pueden cotizar ofertas alternativas.

**Consulta B:** ¿Se encuentran despuntados los rieles?


**Respuesta B:** La contratista deberá realizar el despunte de los rieles para la conformación de barras de 20mts, por medio de soldaduras aluminotérmicas.


**Consulta C:** ¿Se pueden reemplazar las eclisas nuevas (no se consiguen en el mercado) por recuperadas en buen estado?


**Respuesta C:** De acuerdo a lo dispuesto en el TRF 460 "Reparación de la estructura metálica, tratamiento anticorrosivo, pintura y limpieza de cauce del Puente sobre el Río Lules Km 1252,939 – Línea CC – Provincia de Tucumán", de la Sección 3 del PCP, los rieles y eclisas serán provistos por BCYL.

**Aclaración realizada por BCYL**

**Por medio de la presente les informo que, de conformidad a la Resolución General AFIP 4164-E publicada en el Boletín Oficial el día 1 de Diciembre de 2017, se deja sin efecto los requisitos solicitados en los Art 4.1.c. y 9 de la Sección 1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**

 Queda usted debidamente notificado.

  
GUILLERMO FLORES  
Subgerente de Licitaciones, Contratos y Procesos  
Belgrano Cargas y Logística S.A.

  
Ing. Nicolás Barros Uriburu  
Gerente de Obras  
Belgrano Cargas y Logística S.A.

