

## CIRCULAR Nº 1

### LICITACIÓN PRIVADA Nº 03/21

1. ¿Dentro de la cotización se debe considerar la provisión y montaje de los perfiles C conformados en frío o nos tomaremos a la estructura existente?  
**Contemplar la provisión de nuevas correas sobre estructura existente.**
2. Definir si la unión entre la chapa y la cumbrera se realizara en membrana o con elementos de zinguerías.  
**La misma será realizada con elementos de zinguerías.**
3. Definir si la dimensión plateada de la canaleta a colocar verifica con la estructura de la cubierta existente, o se deberán realizar modificaciones a la misma.  
**En caso que la canaleta planteada no verifique con la estructura de la cubierta existente se evaluarán propuestas alternativas.**
4. Indicarnos la cantidad de embudos de lluvia a cambiar.  
**Contemplar 12 embudos de lluvia.**