

CIRCULAR Nº 3

LICITACIÓN PRIVADA Nº 04/21

Se realizan las siguientes aclaraciones al pliego sobre la licitación de referencia:

RUBRO 4: Recepción Sala de Espera / Oficina Abogados

Agregar ítem correspondiente a "Ejecución de tabique divisorio de placa de roca de yeso con aislación en lana de vidrio" según plano de layout

ítems 11,07 y 11,08: Reemplazar por "Pulido y sellado de mosaico granítico existente"

En RUBRO 10: Baños Planta Alta

Agregar ítems correspondientes a "Reemplazo de una puerta de habitáculo de inodoro" y "Aplicación de esmalte sintético sobre hoja y marco de puertas de acceso a habitáculos de inodoro"