



“Parque Solar Fotovoltaico INTeA 3,8MWp, Obras Complementarias y de Servicios”

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 01

LICITACIÓN PUBLICA 01/2023



Fecha de Emisión: 7/12/2023

	LICITACIÓN PÚBLICA 1/2023 CIRCULAR SIN CONSULTA N°1	S/N	Pág. 2 de 3
“Parque Solar Fotovoltaico INTeA 3,8MWp, Obras Complementarias y de Servicios”			

Por medio de la presente elevamos Circular con aclaraciones con respecto a Licitación 01/2023: “DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUE DE ENERGÍA SOLAR de 3,8 MWp”

Asimismo, se adjuntan los resultados del Informe Técnico sobre los Ensayos de Campo y de Laboratorio para el Estudio de Suelos.

Sin otro particular, saludamos atentamente;

-	Licitación Pública	7/12/2023
REV	CIRCULAR	FECHA

	LICITACIÓN PÚBLICA 1/2023 CIRCULAR SIN CONSULTA N°1	S/N	Pág. 3 de 3
“Parque Solar Fotovoltaico INTEA 3,8MWp, Obras Complementarias y de Servicios”			

Debido a requerimientos de Energía San Juan, la distribuidora que provee el PAFTT del parque, se modifica la conexión del parque.

La misma pasa de un proyecto de conexión con líneas LMT de 13.2 kV de mas de 1 km a una conexión directa en 33 kV en el mismo predio del parque.

Se han modificado los documentos donde se referencia esa parte de la obra y se han modificado:

ANEXO C - PSFV-ETP-600-INTEA MODELO DE PLANILLA DE COMPUTO, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS

ANEXO B - PSFV-MEM-120-INTEA - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL DEL PROYECTO

ANEXO B - PSFV-ETP-210-INTEA-OBRA CIVILES Y COMPLEMENTARIAS

ANEXO B - PSFV-ETG-200-INTEA_ESPECIFICACION_TECNICA_GENERAL PSFV

ANEXO B - PSFV-ETG-280-INTEA_ESPECIFICACION TECNICA LMT y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ANEXO B - PSFV-ETG-300-INTEA - ESPECIFICACIONES TRAFOS SSAA

Y se reemplaza el documento:

ANEXO B - PSFV-ETG-290-INTEA - ESPECIFICACIONES DE CELDAS MT 13.2kV (SIN VALIDEZ PARA LA PRESENTACION EN ESTA LICITACION)

por

ANEXO B - PSFV-ETG-290-INTEA - ESPECIFICACIONES DE CELDAS MT 33kV

Siendo los documentos válidos aquellos que se adjuntan a esta circular. Se debe tener en cuenta que solo se han modificado los documentos para reflejar el cambio de conexión a 33kV y se ha incorporado la provisión del **Estudio de Etapa I** para la conexión del parque.

-	Licitación Pública	7/12/2023
REV	CIRCULAR	FECHA