

GUIA DE EVALUACION FÍSICO FUNCIONAL

SANITARIOS

ESTABLECIMIENTO:

EQUIPO EVALUADOR:

ARQ.

DR./A.

LIC.

LIC.

FECHA DE EVALUACION:

GUÍA DE EVALUACIÓN FÍSICO FUNCIONAL SANITARIOS

(Ambulatorios y Hogar)

ESTABLECIMIENTO:	EVALUADOR:
MODALIDAD:	FECHA DE EVALUACION:

		SI	NO	PUNTOS
1. RELACION USUARIO - SANITARIO				
	Núcleo mínimo = 1 wc - 1 lav c/15 usuarios en ambulatorios ó 1wc-1lav-1ducha en hogar y 1 bidet c/3wc o duchador de mano			
1.1				
1.2	Posee sanitarios diferenciados por sexo			
				0
2. CARACTERISTICAS DE LOS SANITARIOS				
2.1	Suministro de agua caliente (hogar y residencia)			
2.2	Puertas abren hacia fuera o corredizas (luz libre 0,30m)			
2.3	Cerradura con llave maestra (cerrojo libre/ocupado)			
2.4	Ventilación s/código de edificación			
2.5	Posee baño adaptado para discapacitados en área común según Decreto 914/97			
				0
2.6 PISO Y REVESTIMIENTOS				
2.6.1	Paredes de revestimiento impermeable de H=2.10. <i>Indicar tipo y altura:</i>			
2.6.2	Solado lavable e impermeable <i>Indicar tipo y altura:</i>			
				0
3. SANITARIOS P/PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO				
3.1	Núcleo mínimo c/20 personas			
3.2	Ventilación s/ código de edificación			
3.3	Paredes de revestimiento impermeable de H=2,10m			
3.4	Solado lavable e impermeable			
				0
TOTAL PUNTOS RECURSOS FISICOS:				0

(Ambulatorios y Hogar)

PUNTUACIÓN

PUNTOS

1. RELACION USUARIO - SANITARIO

	Núcleo mínimo = 1 wc - 1 lav c/15 usuarios en ambulatorios ó 1wc-1lav-1ducha en hogar y 1 bidet c/3wc o duchador de mano
1.1	
1.2	Posee sanitarios diferenciados por sexo

2	
2	
	4

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SANITARIOS

2.1	Suministro de agua caliente
2.2	Puertas abren hacia fuera o corredizas (luz libre 0,30m)
2.3	Cerradura con llave maestra (cerrojo libre/ocupado)
2.4	Ventilación s/código de edificación
2.5	Posee baño adaptado para discapacitados en área común según Decreto 914/97

2	
2	
2	
2	
2	
	10

2.6 PISO Y REVESTIMIENTOS

2.6.1	Paredes de revestimiento impermeable de H=2.10.
2.6.2	Solado lavable e impermeable

2	
2	
	4

SANITARIOS P/PERSONAL DOCENTE Y

3. ADMINISTRATIVO

3.1	Núcleo mínimo c/20 personas
3.2	Ventilación s/ código de edificación
3.3	Paredes de revestimiento impermeable de H=2,10m
3.4	Solado lavable e impermeable

2	
	2

TOTAL PUNTOS RECURSOS FISICOS:

20