



Circular con Consulta N° 4

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinatario: | Potenciales Oferentes. |
| Remitente: | BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Compras- Gerencia de Abastecimiento |
| Fecha: | Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2016 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | |
|------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Tipo: Licitación Pública Nacional | N° 43 | Ejercicio: 2016 |
| Clase: De Etapa Única | | |

Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA

Objeto de la contratación: ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Av. Santa Fe N° 4636, Piso 2°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 | 29 de Diciembre de 2016 a las 11.30 hs. |

DESCRIPCIÓN

Atento a las facultades previstas en el Artículo 5° “Consulta y Aclaraciones del Pliego”, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se comunica la siguiente Circular con Consulta N° 2, de conformidad al siguiente detalle:

A): Consultas realizadas por la firma: Gilbarco Veeder – Root S.R.L.

Consulta N°1 Necesitamos saber la cantidad de tanques que tienen cada una de las 206 locomotoras que se describen en el pliego de licitación. Esto es, si las locomotoras disponen de uno o más tanques por unidad y si los tanques se encuentran interconectados a través de un sifón o se cargan individualmente. También necesario conocer si las bocas de los tanques se encuentran de un solo lado de la locomotora o bien en ambos lados. Esto es para considerar la cantidad de dispositivos RFID (anillos) a cotizar.

Respuesta N° 1: Un tanque por locomotora, dos bocas (una de cada lado)

Consulta N°2: Necesitamos saber qué tipo de contadores mecánicos tienen en los surtidores para ver si es posible colocar un pulser de Veeder Root (o sea si es viable la automatización).

Respuesta N° 2: Tenemos surtidores mecánicos Hugo Brescia en las líneas San Martín y Urquiza y surtidores electrónicos marca Gas Boy en la Línea Belgrano.

Angela Lazzari López
Subgerente de Abastecimiento
Belgrano Cargas y Logística S.A.




Consulta N°3: Respecto de los tanques de combustible asumimos tal y como se expresa en el título de la licitación que son todos aéreos. En tal caso necesitamos conocer la altura de los mismos para determinar el largo de las probetas a ofrecer.

Respuesta N° 3: El Diámetro del tanque Aproximadamente: 3 mts.

Consulta N°4: Necesitamos conocer si cada sitio cuenta con su respectiva Tabla de Tanques (para calibración).

Respuesta N°4: No

Queda usted debidamente notificado.


Angela Lazzari López
Subgerente de Abastecimiento
Belgrano Cargas y Logística S.A.