

- NOTAS:
 - La selectividad ampérométrica de la termomagnéticas del S.I.C.A 1 sera el idem para el S.I.C.A 2
 - La Sección de cable para la alimentación del S.I.C.A. y su alimentación exterior sera de 35mm² (100A) 120mm² (400A).
 - El Transformador de servicios internos sera de 200 kVA / 315 kVA , según el caso
 - Cada panel poseera un seccionador fusible, para la alimentación exterior ya que los puentes son externos a los tableros.
 - Ver tabla de adaptaciones
 - En caso de requirirse rectificador de 50A la llave H14110 sera de 40A curva D