
OPERO INTERR. ALIM. RECTIF. A BARRA C.C.
CIRCUITO BAT. ABIERTO/ FALLA EQUIPO CONTROL
POLO BAT. A TIERRA
FALTA Vcc. LUM. EMER.
FALTA Vcc. RVA.
FALTA Vcc. RESERVA
FALTA Vcc. DIF.BARRA
FALTA Vcc. ALIM.DIF BARRA.
FALTA Vcc. ALIM. 1 EQ.MONITOREO
FALTA Vcc. SEÑALIZ.1 EQ.MONITOREO
FALTA Vcc. L11 COMUNIC
FALTA Vcc. RESERVA
FALTA Vcc. RESERVA
+ AL. GRALES.2 (+200 Vcc)
TSI CC H2
L10S
CYC 1
L10S
TSI CC H2
-AL. GRALES.2 (-200 Vcc)
H2L6
H2a310
H2a311
H2a312
H2a313
H2a314
H2a315
H2a385
H2a386
H2a387
H2a388
H2a389
H2a390
H2e95
L0
1L10S
1L5
4104A
EB3
EB4
EC1
EC2
EC3
ED1
ED2
ED3
EC5
ED5
Tecniark
TABLEROS ELECTRICOS
edenor
SE VARIAS
ESQUEMA FUNCIONAL ALARMAS
TABLERO DE SERVICIOS INTERNOS T3
Plano Nº 800964D1151
A