

REF	TEXTOS MIMICO
1	SE
2	TELECONTROL
3	ACEPTACION ALARMA ACUSTICA
4	ACEPTACION ALARMA OPTICA
5	PRUEBA DE LED

ALARMAS			MOD/ENT		AGRUP.	TEXTO ALARMA
	L10	L5				
AL.Secundaria Serv.Internos	802	22	1u11	A1	X	AL.EN SERVICIO INTERNO CA
AL.Falta Tens.C.A. TR.S.I. A	804	23	1u11	A3	X	
AL.Falta Tens.C.A. TR.S.I. B	806	24	1u11	A5	X	
AL.Falta Tens.en Barras C.A.	808	25	1u11	A7	X	
AL.Falta Tens.CA Comunic.	810	26	1u11	A9	X	
AL.Falta tens.C.A.Bipolares	812	27	1u11	A11	X	
Reserva	814	28	1u11	A13	X	AL.FALLA RECTIFICADOR
AL.Falla Rectificador	816	29	1u11	A15		
AL.F.U.CA TSI L11(B01-B02)	820	30	1u11	B1	X	AL. F.T.CA. T. DISTRIBUIDOR L11
AL.F.U.CA TSI L11(MT)	822	31	1u11	B3	X	
AL.F.U.CA TSI L11(B11-B15)	824	32	1u11	B5	X	
Reserva	826	33	1u11	B7	X	
Reserva	828	34	1u11	B9	X	
Reserva	830	35	1u11	B11	X	
AL.Operó Int.rectif. a barras CC	838	36	1u11	B13	X	AL.EN SERVICIO INTERNO CC
AL.Circuito de batería abierto	840	37	1u11	B15	X	
AL.Polo de batería a tierra	842	54	1u12	A1	X	
AL.F.U.CC Iluminac. Emerg	844	55	1u12	A3	X	AL. F.T.CC. T. DISTRIBUIDOR L11
AL.F.U.CC Comunic.Protecc.	846	56	1u12	A5	X	
AL.F.U.CC Eq. Incendio	848	57	1u12	A7	X	
AL.F.U.CC TSI L11(B01-B02)	856	58	1u12	A9	X	
AL.F.U.CC TSI L11(MT)	858	59	1u12	A11	X	
AL.F.U.CC TSI L11(B11-B15)	860	60	1u12	A13	X	
AL.F.U.CC Sist. AL. Local	862	61	1u12	A15	X	AL.EN SERVICIO INTERNO PPAL 48V
AL.F.U.CC COMUNIC.EDIF.PPAL	864	62	1u12	B1	X	
Reserva	866	63	1u12	B3	X	
AL. EN S.I.PPAL.48V	874	64	1u12	B5		AL.EN SERVICIO INTERNO SECUN. 48V
AL. EN S.I.SEC.48V	892	65	1u12	B7		AL.INUNDACION
AL. INUNDACION (FLOTANTE)	910	66	1u12	B9	X	AL. DETECCION DE INCENDIO
AL. INUNDACION (ENTRO BOMBA)	912	67	1u12	B11	X	
FALLA DETEC. INCENDIO	914	68	1u12	B13	X	
ALERTA DETEC. INCENDIO	916	69	1u12	B15	X	AL. EXTINCION DE INCENDIO
ALARMA DETEC. INCENDIO	918	86	1u13	A1	X	
Al. Falla Extinción Incendio	920	87	1u13	A3	X	
Al. Operó Extinción Incendio	922	88	1u13	A5	X	
Extinción Incendio en Prueba	924	89	1u13	A7	X	
AL.Entró Guardia Móvil	927	90	1u13	A9		
AL.Puerta Abierta	928	91	1u13	A11		
MANDO SICL	932	92	1u13	A13		
AL. ALTA TEMP. SICL	933	93	1u13	A15		
Temp. Sala de Comunicaciones	935	94	1u13	B1		
Temp. Sala de Comando	937	95	1u13	B3		
+Alim.Eq.Electrónicos			1u13	B5		
+Falta tensión de alarma general			1u13	B7		
AL.Falla Anunciador			1u13	B9		
Reserva			1u13	B11		
Reserva			1u13	B13		
Reserva			1u13	B15		

S.E. Nº VARIAS

PL.Nº 800964D1702

HOJA Nº: 29 TOTAL : 29