

SECCION Y COLOR DE CABLES

○ 1 mm²

● 2.5 mm²

△ 4 mm²

▲ 10 mm²

□ 16 mm²

■ 35 mm²

◼ 120 mm²

N NEGRO

B BLANCO

R ROJO

A AZUL

M MARRON

T VERDE/AMARILLO


PLANOS DE REFERENCIA:

- 800964D1147 – ESQUEMA DE BORNERAS TAB. SERV. INT. T3 S.I.C.A. 1
- 800964D1148 – ESQUEMA DE BORNERAS TAB. SERV. INT. T3 S.I.C.C. 1
- 800964D1149 – ESQUEMA UNIFILAR TAB. SERV. INT. T3
- 800964D1150 – ESQUEMA FUNCIONAL TAB. SERV. INT. T3
- 800964D1151 – ESQUEMA FUNCIONAL ALARMAS TAB. SERV. INTERNOS T3
- 800964D1152 – ESQUEMA DE CABLEADO S.I.C.A. TAB. SERV. INT. T3 PANEL 1
- 800964D1153 – ESQUEMA DE CABLEADO S.I.C.C. TAB. SERV. INT. T3 PANEL 1
- 800964D1154 – ESQUEMA TOPOGRÁFICO TAB. SERV. INT. T3
- 800964D1155 – ESQUEMA DE CABLEADO TAB. SERV. INT. T3 S.I.C.A. PANEL 2
- 800964D1156 – ESQUEMA DE CABLEADO TAB. SERV. INT. T3 S.I.C.C. PANEL 2
- 800964D1157 – ESQUEMA DE BORNERAS TAB. SERV. INT. T3 S.I.C.A. 2
- 800964D1158 – ESQUEMA DE BORNERAS TAB. SERV. INT. T3 S.I.C.C. 2

ÍNDICE

- HOJA N°1: CARÁTULA
- HOJA N°2: ESQ . CABLEADO ALIMENTACIÓN
- HOJA N°3: ESQ. CABLEADO LATERAL IZQ.
- HOJA N°4: ESQ. CABLEADO MEDICIÓN
- HOJA N°5: ESQUEMA CABLEADO INT. TERMOMAGNÉTICOS
- HOJA N°6: ESQUEMA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIONES

TABLA PARA ADAPTACIONES DEL SICA SEGUN In=100A y In=400A		
ELEMENTO	In= 100 A	In= 400 A
HIL7-A	Borne tipo zoloda ZCT-150	Borne tipo zoloda ZCTP-600
CABLE ALIM.	3 x 35 + 1x16 mm2	3 x 1 x 240 + 1 x 120 mm2
INTERRUPTORES a475	Tipo ABB Tmax T1C-160A	Tipo ABB Tmax T5-400A
CONTACTORES c14	Tipo ABB A95-30	Tipo ABB AF 400
AMPERIMETRO H1g1	Esc. 0-100 A	Esc. 0-400 A
TR DE CORRIENTE 16 R/S/T	100/5 : c/ 0.5 : 5 VA : n/5	400/5 : c/ 0.5 : 5 VA : n/5
Medidor de Energia g20	LECTURA X20	LECTURA X80
RECTIFICADOR	25 A	50 A

 Congreso 9204 - Loma Hermosa - 3 de Febrero (B1657AZX) - Buenos Aires - Argentina e-mail: info@tecniark.com.ar - www.tecniark.com.ar					SE VARIAS				
					CONTRATO: 7741B EDENOR				
ENCARGO					TÍTULO: ESQUEMA CABLEADO S.I.C.A. TABLERO SERVICIOS INTERNOS T3 PANEL 1				
DISEÑO									
REVISIÓN									
FIRMA					PLANO N° 800964D1152				
REALIZADO EN AUTOMATICO 2020 NO MODIFICAR MANUAMENTE					ESCALA				
					HOJA N° 1				
					TOTAL 8				

G															
F															
E															
D															
C															
B															
A				TECNIARK				SEPT/11							
Dibujó				Revisó				Aprobó				Fecha			
Dibujado:				Revisado:				Aprobado:				Motivo:			
SE VARIAS								Observaciones:							
ESQUEMA DE CABLEADO SICA TABLERO DE SERVICIOS INTERNOS T3 PANEL 1															
Plano N° 800964D1152								HOJA N° 1							
								TOTAL 8							

