VISTA FRONTAL (Con Puerta)



TEXTOS DE CHAPAS PANEL C. A	
POS.	TEXTOS
1	- CARGA TOTAL SERVICIO INTERNO
2	- DE TRANSFORMADOR S. I. 'A'.
3	- ALIM. EMERG. C. A
4	- ENERGIA TOTAL S. I.
5	- INTERRUPTOR DE ENTRADA N°1
6	- INTERRUPTOR DE ENTRADA N°2
7	- PRIORIDAD 1 - 2
8	- MANUAL - AUTOMATICO
9	- MINIMA TENSION ALIMENTADOR 1
10	- MINIMA TENSION ALIMENTADOR 2
11	- ADENTRO (verde)
12	- AFUERA (rojo)
13	-LECTURA X80
14	- SECCIONADOR ALIM. EMERG
15	-TENSION ALIM. EXTERNA
16	-DE TRANSFORMADOR SI 'B'

TEXTOS DE CHAPAS PANEL C. C	
POS.	TEXTOS
1	- CONSUMO
2	- BATERIA
3	- ANULACION ALARMA ACUSTICA
4	- ANULACION ALARMA OPTICA
5	- PRUEBA DE LAMPARAS
6	- FALTA TENSION ALARMA
7	- DE RECTIFICADOR
8	- (+) A TIERRA
9	- (-) A TIERRA
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-

Tecniark TABLEROS ELECTRICOS

edenor

SE VARIAS

ESQUEMA TOPOGRAFICO
TABLERO DE SERVICIOS INTERNOS T3

Plano Nº 800964D1154

A