



**Nota:** estas distancias están previstas para que con CASMT DE 300 mm<sup>2</sup> los contornos de cable de distintas ternas queden a mas de 200 mm.

Instalación de tritubos. Ver IT 42030

	Nombre	Firma	 <b>Edenor</b> Dirección Técnica Gerencia de Ingeniería y Obras de Distribución
Dibujado:	D. MANSILLA		
Revisado:	E. VINSON		
Aprobado:	E. VINSON		
Escala: -----	RED SUBTERRÁNEA DE MT DISPOSICIÓN DE TERNAS EN SALIDA DE SUBESTACIÓN DE 32 ALIMENTADORES		Fecha Edición: 06/11/2012
			Fecha Actualización:
			Revisión: 0
			Plano N°: NTI 3-13