



PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

LA TOMA DE ALIMENTACI3N EN MEDIA TENSION SER3 REALIZADA DESDE LDF

LA TOMA DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA SERA DESDE EDELAP.

ESTE ESQUEMA UNIFILAR ES SOLO A LOS EFECTOS DE ESTABLECER EL CRITERIO DE PROTECCI3N DE LA INSTALACI3N EL3CTRICA.

LA CONTRATISTA DEBER3 UTILIZAR TODO O PARTE DE ESTE ESQUEMA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

REFERENCIAS

EM-TOL-MD-AMT-001

CELDA DE MEDIA TENSION

SECCIONADOR A TIERRA

FUSIBLE DE POTENCIA

TRANSFORMADOR DE MEDIDA - TV

TRANSFORMADOR DE MEDIDA - TI

FUSIBLE

MONITOR MULTI-PARAMETRO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

0	09/03/2015	PARA PUEGO				
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° U.E.C.
			COORD./REVISOR			U.E.C.

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5

DEPOSITO TOLOSA  
INSTALACIONES Y DISPOSITIVOS AMT  
SET y MT - DIAGRAMA UNIFILAR

Escala:  
S/E

PLANO N°  
EM-TOL-PL-AMT-001

Fecha: 09/03/2015

Hoja 1 de 1

Rev: 0

A1 - 841 x 594