



REFERENCIAS

- ② INTERRUPTOR
- ③ TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- ④ TRANSFORMADOR DE TENSION
- ⑤ SECCIONADOR S/CUCHILLA DE P.A.T.
- ⑥ SECCIONADOR C/CUCHILLA DE P.A.T.
- ⑦ BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
- ⑧ SECCIONADORES UNIPOLARES DE P.A.T. DE CONEXIONES
- ⑨ SECCIONADORES UNIPOLARES DE P.A.T. DE BARRAS
- ⑩ BANCO DE REACTORES MONOFÁSICOS DE LINEA
- ⑪ AISLADOR SOPORTE DE CONEXIONES
- ⑫ SECCIONADOR PANTÓGRAFO VERTICAL
- ⑬ DESCARGADOR

—

EXISTENTE

- - -

A CONSTRUIR

- - - - -

FUTURO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

17-061-E-EU-201 ESQUEMA UNIFILAR GENERAL 500 kV.
17-061-L-PL-202 CORTE 500 kV.
E-NSJ-0-00-M-PL-001 PLANTA 500 kV - PLANTA GENERAL.
E-NSJ-5-03-M-PL-004 PLANTA 500 kV - NIVEL SOBRE BARRAS PRINCIPALES.
E-NSJ-5-03-M-PL-005 PLANTA 500 kV - NIVEL SOBRE APARATOS.

NOTA:

1. PARA CODIFICACION DE EQUIPOS VER 17-061-E-EU-202.
2. LA DISPOSICION Y NUMERACION DE CAMPOS RESPONDE AL PLANO DE PLANTA DE LA OROSCULAR N°2 DEL PUEGO.
3. LA ALTURA RELATIVA DE LOS SOPORTES PARA CONFORMACION DE LOS RESPECTO A LOS SOPORTES DE LOS RESPECTIVOS SECCIONADORES VERTICALES. PODRA SER OBJETO DE AJUSTES SEGUN LA REAL PERFORMANCE DE LOS MOMOS QUE DEBERA INFORMAR EL FABRICANTE.

1	20-05-19	Ajustes del proyecto	SAF	ERG	HLS	LAF
0	01-08-16	Emisión para revisión	RMV	ERG	HLS	LAF
Rev.	Fecha	Descripción	Proyecto	Ejecuto	Revisó	Aprobó

COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL

Fecha	Nombre	Proyecto:
25-05-2018	RMV	INTERCONEXIÓN 500 kV E.T. NUEVA SAN JUAN - E.T. RODEO - E.T. LA RIOJA SUR
25-05-2018	ERG	ET NUEVA SAN JUAN 500/220/132 kV
25-05-2018	HLS	
25-05-2018	LAF	

TCL ACE
TECNOLOGIA SA - COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL
Doc. TCL 17-061-C-PL-201_1.dwg
Rev.: 1
Tipo: AD
Escala: 1:500
Página: 01 de 01